

**М Ч С РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ  
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ЯСНЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ  
ОКРУГУ СВЕТЛИНСКОМУ И  
ДОМБАРОВСКОМУ РАЙОНАМ**

462781, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 5  
Тел. (35368) ф. 2-10-32 2-55-74  
E-mail: ogpn-yasnij@yandex.ru

13.04.2018 № 44

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заведующей МДОАУ  
ДС Золотой ключик  
Андреевой Т.А.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

13 АПРЕЛЯ 2018Г.

Ясенский городской округ  
место рассмотрения ( город, район)

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ЯСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  
СВЕТЛИНСКОГО И ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНОВ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ  
НЕСКОРОМНЫЙ А.В.**

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 19 от  
13 апреля 2018Г., возбужденного

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ЯСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  
СВЕТЛИНСКОГО И ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНОВ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ  
НЕСКОРОМНЫЙ А.В.**

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

**Заведующей МДОАУ ДС ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК**

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

13.04.18

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»**

расположенное по адресу:

Ясенский городской округ район, г. Ясный, ул. Парковая, д. 14а

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безо-  
пасности,

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Электрические провода для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены горючими	п 13.15.3 СП 5.13130.2009 п 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г	Заведующая ДС Андреева Т.А.
2	Запор двери эвакуационного выхода из группы на 2 этаже не обеспечивает свободное открывание двери.(ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК")	п. 35 Постановления правительства РФ № 390	Заведующая ДС Андреева Т.А.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

*Заведующей МДОАУ ДС Золотой ключик не организована работа по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.*

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

*Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, д. 5.*

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

Дознаватель ОНД и ПР по Ясненскому городскому округу, Светлинскому и Домбаровскому районам Нескоромный А.В.

должность, фамилия, инициалы лица



подпись

Настоящее представление получил

*13.04.2018 - Андреева Т.А.*

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма