

Муниципальное дошкольное  
образовательное автономное учреждение  
Детский сад «Золотой ключик»  
муниципального образования  
Ясненский городской округ  
462781, Оренбургская обл.,  
г. Ясный, ул. Парковая, 14а  
тел./факс: (35368) 2-07-21/2-72-26  
e-mail: [sadzk2@yandex.ru](mailto:sadzk2@yandex.ru)  
07.11.2018 г. № 01-14/207

Дознавателю ОНД и ПР  
по Ясненскому городскому округу,  
Светлинскому и Домбаровскому  
районам  
Нескоромному А.В.

Заведующий МДОАУ  
ДС «Золотой ключик»

## ОТЧЕТ


Уважаемый Александр Викторович!

Представляю вам отчет о результатах исполнения предписания №24/1/1/ от 13.04.2018г. по итогам плановой проверки по пожарному надзору муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения Детский сад «Золотой ключик» муниципального образования Ясненский городской округ.

<b>Перечень выявленных нарушений</b>	<b>Пункт (абзац) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушено</b>	<b>Принятые меры</b>	<b>Копии документов и иных источников, подтверждающих устранение нарушения</b>
1.Электрические провода для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены горючими.	п.13.15.3. СП 5.13130.2009 п.61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г	Заключен договор на замену	Договор № 63 от 10.08.2018 г. и акт выполненных работ прилагается

2.Запор двери эвакуационного выхода из группы на 2 этаже не обеспечивает свободное открывание двери.	п.35 Постановления правительства РФ № 390	Заключен договор на замену	Договор № 024 от 23.08.2018 г. и акт выполненных работ прилагается
--	---	----------------------------	--

С уважением,  
Заведующий

  
Андреева Т.А.

Получено 08.11.2018г.

Гос. инспектор



Красовский А.В.